

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

melyet kiállítottunk a HERCULES Condensing 26 kW Solar típusjelű (gyári jelölés HERCULES Condensing Solar 26 1 I), gázüzemű, zárt égésterű, kondenzációs, fűtő készülékhez és a hozzá alkalmazható égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszereihez.

Az Immergas S.p.A. kijelenti, hogy ezen gázkészülékek megfelelnek az előírt EU Közösségi szabványoknak: A 2009/142/EK Gázkészülékekre vonatkozó irányelv, az EMC 2004/108 EK az Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv, a 92/42/EK a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvíz kazánok hatásfok-követelményeinek irányelve és a 2006/95/EK Alacsony feszültségű berendezések irányelve értelmében.

CE tanúsítvány száma: 0694BR0988

Tanúsító szervezet: KIWA Italia S.p.a.  
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0694

Gyártó: IMMERGAS S.p.A  
Via Cisa Ligure 95  
42041 Brescello RE

Gyári képviselő: IMMERGAS Hungária Kft.  
Rádió u. 1/b.  
H-2310 Szigetszentmiklós

CE tanúsítvány dátuma: 2009.11.06.  
CE tanúsítvány érvényessége: Visszavonásig

Égéstermék elvezető/  
égési levegő bevezető rendszer: Gázkészülék Direktívának megfelelően a készülékkel együtt tanúsított és gyári tartozékként forgalomba hozott ALU/PPs vagy PPs/PPs rendszer mesterséges égéstermék elvezetéshez, cső a csőben (60/100 mm) rendszerben, szétválasztott (80/80mm) rendszerben, vagy légtérterheléses PPs (80 mm) égéstermék elvezetéssel.

Tanúsított rendszer típusok: B23, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93

Rendszer termékjelölése: T120 - H1 - O - W - 2 - O10 - I - E - L1  
(EN14471:2005 szerint)

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

		HERCULES Condensing 26 kW	
Névleges teljesítmény [kW]		23,6	3,0
Hatásfok [%]		105,3	

Szigetszentmiklós, 2012. 01. 24.



IMMERGAS HUNGÁRIA KFT  
2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B  
A.s.z.:13249872-2-13 Bank: 10201006 50237209  
Tel: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801

Kardos Géza  
Műszaki Igazgató